

# अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-20वीं जुलाई 2021

सेवा में,

**Sri Rajendra Kumar Sharma,**  
Modern Public School,  
Mica gali Jhanda Chowk, Jhumri Telaiya, Koderma, Pin-825409.


**विषय:-** निर्मित Modern Public School कोडरमा स्कूल भवन हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन-लाईन भेजे गये प्रस्ताव के आलोक में निर्मित Modern Public School कोडरमा स्कूल भवन में कराये गये अग्नि-सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, कोडरमा से कराइ गइ। उनक ज्ञापांक-184 दिनांक-20.07.2021 क द्वारा नमार्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है कि :-

1. Set-Back Area को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह मुक्त रखेंगे।
2. अस्पताल भवन तक जानेवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा।
3. अस्पताल भवन में निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संधारण सुनिश्चित किया जाय। संधारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
4. अस्पताल भवन में किसी भी Fire Extinguisher को प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरन्त रिफिलिंग करा लेंगे।
5. अपातकाल की अवस्था में Escape Routes के साथ-साथ Evacuation Drill के तरीकों की जानकारी का जो Display किया गया है, उसे संधारित रखा जाय।
6. अस्पताल भवन में काम करने वाले सभी सुरक्षा कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जाँच के तरीकों की जानकारी का रहना आवश्यक है।
7. Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस ड्रिल में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
8. Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पंजी में संधारित रखा जाय।
9. First Aid Fire Fighting Arrangements को IS Specifications के अनुसार हर समय संधारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।
10. समय-समय पर सभा हाइड्रण्ट का फ्लश आउट किय जान का व्यवस्था का जाय।
11. Smoke Detectors को वैकल्पिक पावर से हमेशा जोड़कर रखा जाय ताकि किसी भी परिस्थिति में उसका स्वचालन बाधित न हो सके।
12. इस बात का खास ध्यान रखा जायगा कि काय क दारान किसा भा प्रवेश अथवा इनकास द्वार म न तो ताला लगाया जायेगा न ही बाहर से बोल्ट किया जायेगा।
13. अस्पताल भवन में किसी भी प्रकार की असावधानी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए संबंधित प्रबंधन पूर्ण रूप से स्वयं जवाबदेह होंगे।
14. अस्पताल भवन में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिससे होनेवाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु संबंधित प्रबंधन पूर्ण रूप से स्वयं जवाबदेह होंगे।
15. आकस्मिक सेवाओं के टेलीफोन नम्बर का डिस्प्ले किया जाय, उसे निर्धारित रखा जाय।
16. यह अनापत्ति प्रमाणपत्र दिनांक-30.06.2022 तक के लिये मान्य है।

## JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM  
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, 2.5.4.20=6e18d9d6a747613d214c403b5001134ec2902b66f90be3cc4ac3f160851154d7, postalCode=834002, st=Jharkhand, serialNumber=19585870ee67d8af143b636d0c97a7bc8a01d9073ec025des383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM  
Date: 2021.07.20 16:49:44 +05'30'



**Principal**

**Modern Public School**

Jhumri Telaiya, Koderma, Jharkhand-825409

Off No. 242

(जगजीवन राम)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,

झारखण्ड, राँची।



**Manager**